

**EX-2023-32753516-GDEBA-DEOPISU**

**Ref: “Consolidación Urbana Entorno Viviendas León Gallo” –**

**San Justo Partido de La Matanza**

**CIRCULAR ACLARATORIA N°6**

Por medio de la presente, y en virtud de lo que estipula el Pliego de Bases y Condiciones Legales en la cláusula 6.4, se informa que hemos recibido las siguientes consultas con respecto al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares: 1. Punto 2.3. En cuanto al relleno con comparación especial, cantidad 4.236m<sup>3</sup> – se consulta si se incluye el aporte de material nuevo o si se puede utilizar el mismo suelo que se renueva del lugar. 2. Punto 4.2. sobre la construcción de sumidero, en el plano no se logra identificar el tipo de sumidero, por ello se consulta si es un sumidero tipo SP2.

La Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios responde:

1. En el **punto 2.3**, en el caso que el suelo cumpla las características especificadas en el pliego de especificaciones tanto general como particular, podrá ser reutilizado, en el caso de que esto no suceda, deberá realizarse un aporte de suelo nuevo.
2. **Punto 4.2**, se informa que es un sumidero tipo SP2.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Circular n° 6 - “Consolidación Urbana Entorno Viviendas León Gallo” – San Justo Partido de La Matanza

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.