EX-2024-35550624- -GDEBA-DEOPISU

REF.: "Pavimento, desagües pluviales e iluminación calle 32"

CIRCULAR ACLARATORIA N.º 6

Por medio de la presente, en base a lo que estipula el Pliego de Bases y Condiciones Legales en su cláusula a 2.2.1.2 se informa que hemos recibido una consulta con las siguientes preguntas concernientes a la obra de referencia;

"CONSULTA/DEFINICIÓN Nº1 - Solicitamos los planos en formato CAD o algún tipo de documentación que provea más detalle del desarrollo de la obra."

En virtud de ello, la ***Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios*** informa que:

Para el conocimiento del proyecto podrán guiarse de la documentación compartida en la página del organismo: la documentación gráfica en formato PDF y la planilla de cómputo establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales.

"CONSULTA/DEFINICIÓN Nº2 - En base al plano entregado, y luego de buscar la dirección en internet, estimamos que son 1,1 km de recorrido lineal por cada vereda, lo que implicaría un mínimo de 2.600 mts de cable 4 x 10 m para realizar el tendido que alimentara las luminarias. ¿Qué tipo de cableado solicitan en el ITEM 13.3 Cable tendido alumbrado?

En virtud de ello, la ***Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios*** informa que:

El cable de tendido referido al ITEM 13.3 es preesamblado Al 4x10 mm2. Este cable se utilizará en derivación del tendido de distribución y solo se requiere para el tendido de alumbrado de calle 165. El alumbrado para la calle 32 se alimenta por derivación del tendido de distribución (preesamblado de Al 1x3x95/50 existente).

"CONSULTA/DEFINICIÓN Nº3 - En la zona de la obra solo se visualizan postes de madera y columnas de alumbrado metálico. Los mismos no concuerdan con los postes de hormigón solicitados. Solicitamos aclaración sobre el tipo de material de los postes."

En virtud de ello, la ***Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios*** informa que:

Los postes a colocar son de H°A° de 8 m (altura libre 7 m) según se indica en el ítem 12.1

“CONSULTA/DEFINICIÓN Nº4 - ITEM 12.1: Conjunto columna H°A° 8 m, brazo, luminaria y acometida para alumbrado.¿Sería posible evaluar la utilización de columnas de madera, metálicas o de fibra de vidrio como alternativa? Las mismas generarían ventajas económicas frente a las de H° y son más rápidas de colocar ya que son más livianas.”

En virtud de ello, la ***Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios*** informa que:

En esta instancia no se consideran modificaciones al proyecto, queda supeditado al proyecto ejecutivo y aprobación de la inspección de obra.

“CONSULTA/DEFINICIÓN Nº5 - En los planos se menciona un cableado de distribución de 3 x 95 + 50, ¿Dónde inicia el tendido?, ¿Serían los 125 mts del ITEM 13.3 Cable tendido alumbrado de la planilla de cotización?”

En virtud de ello, la ***Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios*** informa que:

Se responde en la consulta/definición n° 2.

CONSULTA/DEFINICIÓN Nº6 - En base al plano N°1 “Circuito aéreo y luminarias” visualizamos dos líneas paralelas que acompañan el tendido de las luminarias. Se puede suponer que una de ellas corresponde al tendido. Solicitamos aclaración. Adjuntamos recorte.

En virtud de ello, la ***Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios*** informa que:

En efecto, se trata del tendido de distribución BT existente.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: PLIEG-2025-37800079-GDEBA-DCYCOPISU

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 20 de Octubre de 2025

Referencia: Circular aclaratoria N° 6 - "Pavimento, desagües pluviales e iluminación calle 32" Berisso - LP N° 24/2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.10.20 11:19:22 -03'00'

María Fernanda Ruiz Diaz
Directora
Dirección de Compras y Contrataciones
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.10.20 11:19:24 -03'00'